

**Сведения об общей пропускной способности участков электрической сети**

**летний замер 2019г. (режимный день 19.06.19г.)**

№ п/п	№ ТП	Мощность трансформатора, кВА	Загрузка тр-ра			
			кВА	%	кВт	А
1	11	250	0,00	0,00	0	
		630	резерв			
2	12	630	70,60	11,20	63,7	244,50
		630	резерв			
3	13	400	99,70	25,00	90	400,80
4	14	1000	181,50	18,10	163,7	732,70
		1000	резерв			
5	15	630	260,10	41,30	234,7	938,60
		1000	резерв			
6	16	400	120,00	30,00	108,3	473,10
7	17	400	130,90	32,70	118,1	545,30
		400	резерв			
8	18	400	116,60	29,10	105,3	420,20
		400	резерв			
9	19	400	141,20	35,30	127,4	562,20
10	20	250	123,20	49,30	111,20	417,00
		630	резерв			
11	21	400	272,80	68,20	246,1	1122,00
		630	резерв			
12	22	160	52,00	32,50	47	211,80
13	23	400	99,50	24,90	89,8	406,80
14	24	250	117,00	46,80	105,6	420,10
15	25	400	203,50	50,90	183,6	812,70
		400	резерв			
16	26	180	0,00	0,00	0	0,00
17	44	160	1,70	1,00	1,5	3,60
18	78	250	11,20	4,50	10,1	35,60
19	84	250	55,90	22,70	50,4	169,70
20	190	630	246,80	39,20	222,7	1001,00
		630	резерв			
21	197	1000	180,90	18,10	163,2	714,60
		400	резерв			
22	ЦТП-1	1000	211,30	21,10	190,6	889,70
		1000	резерв			
23	2	630	54,80	8,70	49,5	230,00
		630	резерв			
24	3	250	95,90	38,40	86,6	387,00
		160	резерв			
25	4	1000	54,30	5,40	49	222,20
26	6	630	69,20	11,00	62,4	283,10
		63	резерв			
27	201	100	20,30	20,30	18,3	70,40
28	216	100	8,60	8,60	7,8	26,60
29	274	100	13,80	13,80	12,5	33,00
30	292	400	117,70	29,40	106,2	374,30
31	297 (551)	160	18,60	11,70	16,8	66,00
32	300	250	22,10	8,80	19,2	70,00
33	412	63	10,60	16,80	9,5	22,20
34	466 (465)	100	2,70	2,70	2,4	9,70
35	445	100	20,70	20,70	18,7	67,00

36	340	250	6,90	2,70	6,2	10,00
37	41	250	5,00	2,00	4,5	20,80
38	390	180	12,40	6,90	11,2	45,00
39	821	250	35,90	14,40	32,4	102,80
40	829	160	35,40	22,20	32	145,70
41	853	100	5,45	5,45	4,9	19,18
42	103	250	32,90	13,10	29,6	127,90
43	213	100	5,90	5,90	5,4	22,30
44	96	400	35,90	9,00	32,4	124,10
45	355	100	111,30	111,30	100,4	362,80
46	7	400	84,90	21,20	76,6	297,00
47	704	250	4,80	1,90	4,3	2,00
48	66	400	1,40	0,40	1,2	2,00
49	5	250	11,50	4,60	10,3	40,20
50	834	400	49,70	12,40	44,8	12,00
51	740	160	26,60	16,60	24	72,40
52	332	250	7,70	3,00	6,9	23,30
53	403	250	0,00	0,00	0	0,00
54	432	160	0,00	0,00	0	0,00

Главный инженер

ООО "Ковровэлектросетьремонт"



Н.А. Дубинина